

Beschluss

Beschluss-Nr.: 1/2009

Titel: Forschungsvorhaben "Nickelabgabe aus Anschlussschläuchen für Sanitärarmaturen mit vernickelten Verbindern" (W 10/01/07)

Inhalt: Vernickelung von wasserberührten Oberflächen

Beschlussgremium: TK-3-4 „Innenkorrosion“

Beschlussdatum: 15. Januar 2009

Beschlusstext:

Aus den Ergebnissen des Forschungsvorhabens *"Nickelabgabe aus Anschlussschläuchen für Sanitärarmaturen mit vernickelten Verbindern"* (W 10/01/07) ergibt sich, dass aus hygienischen Gründen auf eine Vernickelung von wasserberührten Oberflächen solcher Bauteile generell zu verzichten ist. Eine technische Notwendigkeit für diesen Überzug ist ohnehin nicht gegeben.

Das TK-3-4 empfiehlt, dies im DVGW-Arbeitsblatt W 543 *"Druckfeste flexible Schlauchleitungen für Trinkwasser-Installationen; Anforderungen und Prüfungen"* zu berücksichtigen.